水質検査成績書

水第　Z65327 号
平成23年3月1日

豊島区長　　様

厚生労働大臣登録水質検査機関（登録番号第49号）
建築物飲料水水質検査業東京都56水第7号
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所
〒175-0083　東京都板橋区恵丸1-19-10
TEL 03-3934-5821　　FAX 03-3934-5827

御依頼の検体について、検査結果を次のとおり報告します。

検体名	井戸水	受付年月日	平成 23年 2月 21日
採水者	依頼者	採取年月日	平成 23年 2月 21日
採水場所	豊島区南長崎６－１－２０ 南長崎はらっぱ公園		
天候	前日　－　　当日　－	温度	気温　℃　　水温　℃

検査項目	単位	検査結果	水質基準
シリカ（SiO_2 として）	mg/L	41	－
マンガン及びその化合物	mg/L	0.52	－
アンモニア性窒素	mg/L	0.4	－
鉄及びその化合物	mg/L	9.1	－
		－以下余白－	
備考			

本成績書を転載する場合は当研究所の承認をお受け下さい。