水質検査成績書

水第　Z65425 号
平成23年3月2日

豊島区長　　様

厚生労働大臣登録水質検査機関(登録番号第49号)
建築物飲料水水質検査業東京都56水第7号
社団法人東京都食品衛生協会
東京食品技術研究所
〒175-0083　東京都板橋区高丸1-19-10
TEL 03-3934-5821　　FAX 03-3934-5827

御依頼の検体について、検査結果を次のとおり報告します。

検体名	井戸水	受付年月日	平成 23年 2月 25日
採水者	依頼者	採取年月日	平成 23年 2月 25日
採水場所	豊島区南長崎６－１－２０ 南長崎はらっぱ公園　井戸		
天候	前日　－　当日　－	温度	気温　-℃　水温　-℃

検査項目	単位	検査結果	水質基準
味	－	異常なし	異常でないこと
臭気	－	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5　以下
濁度	度	0.2未満	2　以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.3　以下
		－以下余白－	

判定	上記検査項目については、水道法水質基準に適合します。		
検査方法	平成15年7月厚生労働省告示第261号		
検査期日	平成23年 2月 25日　～　平成23年 3月 2日	検査責任者	松前　英一
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。		

本成績書を転載する場合は当研究所の承認をお受け下さい。